



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿನಂದಕ ಕಛೇರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ.
ದೂರವಾಣಿ: 0831-2429441



ಕ್ರಮಾಂಕ:99/ಅಕಾಅ:ಬೆಳಗಾವಿ:2022

ದಿನಾಂಕ:27-05-2022

ನಮೂನೆ - ಅ

ಅಗ್ನಿನಂದಕ ಜಲ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ-2022

ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ. ARMY PRIMARY SCHOOL THE MARATHA LIRC BELAGAVI ಹಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ABC Type 06 Kgs ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 02 ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗ್ನಿನಂದಕಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ :-27-05-2022 ರಂದು ಜಲಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಗ್ನಿನಂದಕಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜಲಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಅಗ್ನಿನಂದಕಗಳ ಮಾದರಿ ಹೆಸರುಗಳು	ಅಗ್ನಿನಂದಕಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ಫಲಿತಾಂಶ
01	ABC Type 06 Kgs Fire Extinguisher (02 ಸಂಖ್ಯೆ)	06 ಕೆ.ಜಿ	ಜಲ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ: 27-05-2022 ರಿಂದ 26-05-2023 ರವರೆಗೆ (01) ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

ರವರಿಗೆ,

THE PRINCIPAL
ARMY PRIMARY SCHOOL
THE MARATHA LIRC
BELAGAVI.

ಸಚಿವ / Secretary
ಆರ್ಮಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
Army Primary School
ದಿ ಮರಾಠಾ ಎಲ್ ಆರ್ ಸಿ
The MARATHA LIRC

27/5/2022
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಛೇರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆ
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ-01.